



INFORMACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
IOK00CI0.272.1.2.2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: **Wykonania prac w pomieszczeniach nr 1.14 i 1.16 w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń z dostosowaniem do wymagań p.poż. oraz dla osób niepełnosprawnych budynku hali sportowej”**

Pytanie zadane w ww. zapytaniu ofertowym:

„Proszę o informację z czego mają być wykonane drzwi DW2”

W odniesieniu do ww. pytania Zamawiający wskazuje, iż ww. drzwi zostały opisane załączniku do zapytania tj. Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt III

A mianowicie, iż należy dostarczyć i zamontować 1 szt drzwi wg poniższej specyfikacji:

- a. stolarka drzwiowa cechy charakterystyczne:
- klamki obustronne ze stali nierdzewnej matowej
 - drzwi płytowe (system przylgowy), ramiak z drewna klejonego z wypełnieniem stabilizującym z pełnej płyty wiórowej
 - drzwi obłożone płytą MDF pokrytą laminatem CPL, HPL gr. 0,2 mm
 - ościeżnice MDF regulowane pokryte laminatem HPL
 - zawiasy czopowe 3 szt
 - zamek przystosowany do systemu jednego klucza "Master key"

Mając powyższe na uwadze termin składania ofert pozostaje bez zmian.

*p.o. Kierownika
Sekcji administrowania i przygotowania
inwestycji
Centrum Inwestycji
mgr inż. Marta Nowicka*